

Brandskyddsföreskrifter för externa förhyrare i kårhuset

Fastställda: 2016-05-09

Ändrade: 2019-10-21.

Alla som hyr lokalen eller del av denna ska känna till de rutiner och regler som gäller för lokalerna vilka återfinns i denna föreskrift.

Genom undertecknande av hyreskontraktet för lokalerna bekräftar förhyraren att hen har tagit del av dessa föreskrifter, vilka utgör bilaga till kontraktet och ovillkorligen ska följas.

Husansvarig vid förhyrningen kommer att kontrollera att förhyraren uppfyller sina åligganden enligt dessa föreskrifter.

Extern förhyrare ska införskaffa eventuella tillstånd som krävs för aktuell tillställning, t.ex. för konsert, sammankomst för religionsutövning, fyrverkeri, dans, mässa, marknad.

En person utsedd av förhyraren ska vara förhyrarens brandskyddsansvariga vid förhyrningen. Denna person ska vara nykter och särskild väl insatt i dessa föreskrifter. Denna brandskyddsansvariga ska, tillsammans med husansvarig (som är vanligen är MF:s brandskyddsansvariga) vid aktuellt arrangemang, se till att all personal på det aktuella arrangemanget får relevant information om bestämmelserna i denna föreskrift och att de alla vet hur de ska handla vid brand och utrymning av lokalerna. Personal som arbetar på ett arrangemang ska vara skyldig att hjälpa till med de uppgifter som framgår av avsnittet "Vid brand och utrymning".

Extern förhyrares brandskyddsansvarig ska tillsammans med husansvarig före förhyrningen göra en kontroll av brandskyddet i lokalerna. Kontrollen ska innefatta att nödutrymningsvägarna är fria, att nödutgångar går att öppna, att möbleringen inte försvårar utrymning, att handbrandsläckarna är påfyllda, att brandlarmet är i drift och i övrigt att reglerna och rutinerna nedan följs.

Böter kan utdelas av MF till förhyrare som bryter mot dessa föreskrifter. Bötesbeloppet kan vara 100 kr – 5 000 kr beroende hur grav överträdelsen är.

Allmänna regler och rutiner för brandskyddet i kårhuset

Ordning och reda

Statistiskt har man sett att många brandtillbud startar i utrymmen där det inte är ordning och reda eller där det inte finns rutiner för detta. Dålig ordning med föremål placerade på fel ställen kan också förhindra möjligheterna till utrymning av lokalerna i händelse av en brand. Förvaltningsutskottet strävar efter att med tydliga säkerhetsregler begränsa eller helt undanröja brandriskerna.

Förhyrare av kårhuset ska iaktta följande regler:

- Brännbara sopor ska direkt tas till soprummet eller, i undantagsfall, sopcontainer utomhus.
- Brännbara upplag i korridorer och andra utrymningsvägar är förbjudna.



- Branddörrar får aldrig ställas upp eller blockeras så att de inte går igen automatiskt när brandlarmet utlöses.
- Utrymningsdörrar, utrymningsvägar, trappor, elcentraler och brandredskap får aldrig blockeras, inte ens tillfälligt. Skyltning om detta ska ovillkorligen följas.
- Brandredskapen får aldrig användas till något annat än att släcka bränder (eller utbildning om detta)

Rökning

- Rökning av tobak och andra rökbara droger är förbjuden i hela kårhuset.
- Enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter är rökning därtill förbjuden på uteplatserna, eftersom de utgör uteserveringar, och närmast utanför kårhusets entréer, eftersom kårhuset omfattas av rökförbud.
- ”Rökning” innefattar förutom tobaksrökning även:
 - inhalering av tobak som t.ex. förångats
 - rökning av örtprodukter för rökning
 - användning av e-cigarett
 - användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. e-cigarett som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigarett enligt lagen.

Öppen eld

- Levande ljus inomhus får inte lämnas utan uppsikt. Ljusen måste alltid vara i/på material som inte är brännbart. Ljus ska t.ex. sitta i ljusstakar eller ljuslyktor av metall, porslin eller keramik och inte stå lösa på papperssätter.
- Eldning utomhus får ske i grillar och gasvärmare och genom tändning av facklor och marschaller. Elden ska hållas under uppsikt. Facklor och marschaller får inte placeras alltför nära väggar, möbler, utskjutande tak och där folk ska gå.
- Inomhus får eldning endast ske i öppna spisen i klubbvåningen. Hanteringsanvisningar anslagna vid öppna spisen ska ovillkorligen följas. Elden ska hela tiden hållas under uppsikt.

Containrar och hantering av sopor

Det är vanligt och blir ännu vanligare med bränder i containrar och sopkärl. Bränderna uppstår främst genom slarv och dåliga rutiner men kan också bero på anlagda bränder. Förvaltningsutskottet strävar efter att med tydliga säkerhetsregler begränsa eller helt undanröja brandriskerna vad gäller containrar och hantering av sopor.

Förhyrare av kårhuset ska iaktta följande regler:

- Sopcontainrar ska om möjligt placeras minst 6 meter från fasaden och ej under tak. Sopcontainrar ska om möjligt hållas låsta.
- Sopkärlen ska stå i soprummet, som ska hållas låst. Sopkärl som inte kan ställas i soprummet ska om de är 160-370 l stora stå minst 2 meter från ytterväggen och sopkärl som är 660 l ska stå minst 3 m från ytterväggen. Inga sopkärl får stå under tak eller utstickande takfot.
- Inget brännbart material får förvaras på lastkaj eller i godsmottagningen.

Samlingslokalerna

I lokaler där många människor vistas samtidigt är brandriskerna större och det är därför extra noga att det finns tydliga regler för brandskyddet för dessa lokaler. De som arbetar på arrangemang i samlingslokalerna behöver kontinuerligt kontrollera att reglerna följs.

- Vid tillställningar med sittande gäster är det förbjudet för gäster att sitta eller stå i gångarna mellan stolsraderna. Dessa måste hållas fria för att utrymning snabbt ska kunna ske.
- Personer med funktionshinder som nedsätter rörelseförmåga, syn eller hörsel eller förmågan att reagera adekvat vid en utrymning ska ha personlig hjälp i händelse av utrymning.
- Varje samlingslokal har en föreskrift om hur många personer som samtidigt får vistas i lokalen. Det ska finnas ett anslag i varje samlingslokal om hur många personer som samtidigt får vistas i lokalen. Vid arrangemang där många gäster förväntas, ska antalet in- och utpasserande räknas så att det hela tiden finns en kontroll över hur många personer som finns i lokalerna.
- För varje rullstol eller liknande som tas in i en samlingslokal måste det totala antalet personer som får vistas i lokalen minskas med 10 personer för att utrymning ska kunna ske betryggande.

Övernattning

- I enlighet med *Reglemente för föreningens lokaler* är övernattning i kårhuset förbjuden. Förvaltningsutskottet kan besluta om dispens från förbudet och får därvid besluta om vilka villkor som ska gälla för dispensen.
- Villkor för dispens från förbudet om övernattning bör vara att det i varje rum där övernattning sker ska finnas minst en person som är vaken hela tiden, som är noga införstådd med hur utrymning ska ske, som kan larma och väcka alla sovande vid utrymning och fara och som direkt har möjlighet att larma 112 om brand eller annan fara skulle uppstå samt att det ska finnas gott om utrymme mellan de sovande för att underlätta utrymning.

Brandlarm

- När brandlarmet har löst ut ska utrymning ske omedelbart. Se längre fram hur det ska gå till.
- Brandlarmcentralen finns vid huvudentrén. Husansvarig kan manövrera brandlarmet och lokalisera varifrån brandlarmet har utlöst.
- Sirenen får tystas först efter att hela byggnaden har utrymmts på människor eller det har konstaterats att faran är över. Brandlarmet får återställas först när det har konstaterats att faran är över, dvs. när branden har släckts eller det har säkert konstaterats att ingen brand pågår och det inte längre föreligger någon brandrisk.

Brandfarliga eller explosiva gaser och vätskor

- För anordnande av fyrverkerier eller andra pyrotekniska föreställningar krävs tillstånd från både brandskyddsansvarig och Polisen.
- Hantering och förvaring av brandfarliga gaser och vätskor och explosiva varor i kårhuset får inte ske utan tillstånd av brandskyddsansvarig. Vid yrkesmässig publik verksamhet får högst 60 l gasol hanteras under förutsättning att ingen del av hanteringen sker inomhus. I annat fall krävs tillstånd från Stockholms brandförsvaret. (MSBFS 2013:3) Inomhus får högst 2 l användas utan tillstånd.

Vid brand och utrymning

Grundregeln för prioritering när en brand inträffar är att:

- RÄDDA de personer som befinner sig i omedelbar fara
- VARNA omgivningen och påbörja utrymning
- LARMA räddningstjänsten genom att ringa 112
- SLÄCKA och BEGRÄNSA branden om det bedöms möjligt.

Brandskyddsansvarig och utrymningsledare ska vara mentalt förberedd på hur utrymning ska ske. Det är särskilt viktigt vid större arrangemang i kårhuset. Det gäller bl.a. att veta i vilka rum i huset folk vistas och ungefär hur många som vistas i respektive rum, vilka särskilda brandrisker som finns under arrangemanget och vilka personer i tillgänglig personal som är lämpliga att avdela för vilka uppgifter vid brand och utrymning.

Husansvarig under ett arrangemang ska omedelbart meddelas om en brand uppstår eller misstänks har uppstått, oavsett brandens eller misstankens storlek.

När en brand eller misstänkt brand har inträffat ska arbetet bedrivas enligt följande stycken. Den som är ansvarig för brandskyddet under ett arrangemang ska avdela personal till olika uppgifter så att de kan påbörjas parallellt. Om särskilda utrymningsledare finns utsedda ska de delta i att fullgöra uppgifterna nedan. Varselvästar bör bäras av de som leder utrymningen.

Rädda de personer som befinner sig i omedelbar fara

Vid brand är det viktigt att i första hand rädda de personer som befinner sig i omedelbar fara. Tänk på att barn och personer med en funktionsvariation som nedsätter rörelseförmåga, syn eller hörsel samt vissa andra funktionsvariationer som kan nedsätta förmågan att reagera adekvat i en nödsituation, behöver särskild hjälp. Personer som befinner sig i omedelbar fara ska genast föras bort från faran och helst direkt vidare till återsamlingsplatsen.

Varna omgivningen och påbörja utrymning

Starta utrymningslarmet/brandlarmet om det inte redan har gjorts automatiskt. Utrymningslarmet startas genom de tryckknappar som finns uppsatta på några platser i huset. Tjänstgörande personal och förtroendevalda ska ansvara för att utrymningen påbörjas och genomförs. Särskilda varselvästar bör användas så att det bli tydligt vilka som kan hjälpa till. Tänk på att barn och personer med en funktionsvariation som nedsätter syn-, hörsel eller rörelseförmågan eller den mentala förmågan att agera adekvat i en nödsituation behöver särskild hjälp. Alla personer som inte behövs för att organisera utrymning, rädda och ta hand om skadade, lokalisera branden eller släcka och begränsa branden ska omedelbart lämna byggnaden.

Återsamlingsplatsen är på gräskullen bakom kårhuset. Där ska såväl personal och kåraktiva som kunder och gäster som har utrymts ur kårhuset återsamlas.

Den som är brandskyddsansvarig under ett arrangemang ska själv eller genom att avdela personer för detta se till att utrymningen fortgår, att ingen stannar kvar i byggnaden och att ingen återvänder in i byggnaden.

Larma räddningstjänsten

Brandlarmet är kopplat till vakt som kommer att undersöka om räddningstjänsten ska tillkallas. Om det genast står klart att det finns en brand eller det är starkt misstänkt (t.ex. genom konstaterad rökutveckling) ska räddningstjänsten genast larmas på telefonnummer 112.

Den som larmar bör kunna svara på dessa frågor:

- Vad har hänt?
- Var befinner du dig?
- Från vilket telefonnummer ringer du?
- Hur många skadade finns det?

Om man inte ringer direkt till 112 vid en brand tar det mycket längre tid innan brandkåren kommer eftersom det annars sker först efter att vaktbolaget har haft kontakt med vår larmkontaktperson och eventuellt skickat ut väktare till kårhuset. Den som är brandskyddsansvarig ska se till att någon med lokalkännedom möter upp brandkåren.

Släcka och begränsa branden

Brandskyddsansvarig ska avdela personer som försöker släcka och begränsa branden om hen bedömer att det är möjligt. Det finns brandposter, handbrandsläckare och brandfiltar som ska användas för detta. Det är viktigt att försöka stänga inne branden. Alla dörrar i huset, särskilt de närmast branden, ska därför stängas så snart det kan ske med hänsyn till utrymningen. Tillse att dörrar till brandfarlig vätska och explosiva varor är stängda. Om det är möjligt att göra det på ett säkert sätt ska dessa varor föras ut ur byggnaden till en säker plats. Utrymmen där det finns gasflaskor är uppmärkta och om möjligt ska gasflaskorna föras i säkerhet. Om det finns gasflaskor, brandfarlig vätska eller explosiva varor kvar i byggnaden ska räddningstjänsten alltid upplysas om var de finns.

Särskilt om de olika lokalerna

Aulan/Festsalen

Utrymningsvägar: Vid utrymning av lokalen kan man utrymma via de blå dörrarna i aulan eller genom aulagången och huvudentrén. Gubbhyllan kan utrymmas i båda ändar. Utrymningsplan finns uppsatt utanför aulan i entrén och alldeles efter ingången i aulan. Grönt lysande utrymningsskyltar visar vägen ut. Utrymningsvägar får aldrig vara blockerade och borden bör vara placerade i rader och riktade mot utgångarna. Gångvägar mellan borden och mot väggar ska vara minst 1,5 meter. Utrymning sker till återsamlingsplatsen på gräskullen bakom kårhuset.

Släckutrustning: Brandposter finns i korridoren vid logerna och i aulan bredvid baren. Handbrandsläckare finns placerade på scenen, bakom DJ-båset och bredvid bardisken. Brandfilt finns i serveringsköket bakom baren. Förstahjälpenmaterial finns bakom bardisken.

Ordningsregler: Aulan rymmer 300 sittande eller 850 stående och sittande personer. Gubbhyllan rymmer 30 både sittande och stående personer. Hissen får inte användas vid brand.

Utrymningsplan finns uppsatt vid entrén till aulan.

Entrén

Utrymningsvägar: Utrymning sker genom huvudentrén eller bakre entrén (röda dörren bredvid hissen). Hissen får inte användas för utrymning. Återsamling ska ske på gräskullen bakom kårhuset.

Släckutrustning: En brandpost finns bakom plåtdörren som går ned till källargången, bredvid entrén till KårX. Bakom dörren finns även förstahjälpenutrustning. Bredvid dörren finns också en handbrandsläckare.

Ordningsregler: Plåtdörren är en utrymningsväg från källaren och får inte blockeras. Gallergrinden kan om den är stängd blockera utrymningen från puben och den får därför aldrig stängas om personer vistas i puben. Lokalen rymmer 150 stående som sittande personer.

Utrymningsplan finns uppsatt i slussen mellan entrédörrarna.

Klubbvåningen biblioteket och övre foajén

Utrymningsvägar: Utrymning kan ske via stora trappan, ned till huvudentrén, via terrassen på baksidan av kårhuset där en trappa ned finns eller via spiraltrappan i utskottsvåningen. Återsamling ska ske på gräskullen bakom kårhuset. Hissen får inte användas för utrymning.

Släckutrustning: Det finns handbrandsläckare innanför dörren från trappan till övre foajén, innanför dörren från övre foajén till klubbvåningen, i köket, i stora sammanträdesrummet och i utskottsvåningen. Brandfilt finns i köket i klubbvåningen och i utskottsköket.

Ordningsregler: Vid eldning i öppna spisen måste alltid rökutsuget vara på, spjället öppet och någon ansvarig måste hela tiden ha uppsikt över elden. Vid möblering av rummen måste möblerna placeras så att utrymning inte försvåras. Rummen i klubbvåningen rymmer 150 personer totalt, men det stora rummet rymmer högst 100 personer och de mindre rummen högst 30 personer vardera. Hissen får inte användas vid brand.

Utrymningsplan finns uppsatt i biblioteket och i utskottsvåningen.

Gasquen

Utrymningsvägar: Utrymning kan ske via dörr ut från gasquelänken eller kökskorridoren och sedan uppför stråltrappan alternativt uppför spiraltrappan och ut genom aulalänken och huvudentrén. Återsamling ska ske på gräskullen bakom kårhuset. Hissen får inte användas för utrymning.

Släckutrustning: Brandpost finns i gasquen. Handbrandsläckare och brandfilt finns i köket.

Ordningsregler: Lokalen rymmer 120 sittande personer eller 200 sittande och stående. Hissen får inte användas vid brand.

Utrymningsplan finns uppsatt till höger efter ingången till gasquen.

Puben

Utrymningsvägar: Utrymning kan ske via gasquelänken och vidare ut och uppför stråltrappan utomhus, via stora trappan upp till huvudentrén eller via utrymningstrappan mitt emot hissen på pubens övre plan. Återsamling ska ske på gräskullen bakom kårhuset.

Släckutrustning: Det finns handbrandsläckare innanför dörren från trappan till övre foajén, innanför dörren från övre foajén till klubbvåningen, i köket, i stora sammanträdesrummet och i utskottsvåningen. Brandfilt finns i köket i klubbvåningen och i utskottsköket.

Ordningsregler: Puben rymmer 150 personer men högst 130 sittande personer. Nödutgången vid hissen måste vara upplåst. Hissen får inte användas vid brand.

Utrymningsplan finns uppsatt bredvid dörren till handikaptoaletten.